排 出 水 の 水 質 測 定 結 果

年　月				平 成 30 年(2018年)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日				1月10日	2月6日	3月1日	4月4日	5月8日	6月5日	7月19日	8月2日	9月10日	10月4日	11月1日	12月3日
分析結果が得られた日				1月23日	2月19日	3月14日	4月18日	5月22日	6月19日	8月3日	8月21日	9月25日	10月16日	11月15日	12月21日
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15	9	7	10	22	14	12	6	9	8	9	11	13
化学的酸素要求量	mg/L	40	45	27	29	25	26	31	28	26	27	32	33	27	35
浮遊物質量	mg/L	20	25	2	1	2	2	2	1未満	4	2	2	3	4	13
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素含有量	mg/L	10	10	1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	1	1.2	1.5	1.7
全燐含有量	mg/L	1	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3
大腸菌群数	個／㎤	200	400	81	31	5未満	5未満	28	5未満	87	5未満	69	70	5未満	30
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年　月				平 成31 年(2019年)				令和1年(2019年)							
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日				1月9日	2月6日	3月6日	4月3日	5月8日	6月4日	7月3日	8月1日	9月17日	10月2日	11月6日	12月4日
分析結果が得られた日				1月21日	2月22日	3月22日	4月17日	5月23日	6月18日	7月12日	8月26日	9月30日	10月24日	11月26日	12月19日
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	7.4	7.2	7.4	7.6	7.8	7.3	8.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15	14	10	13	12	6	14	15	10	14	7	10	11
化学的酸素要求量	mg/L	40	45	34	22	31	23	22	31	28	37	32	26	18	34
浮遊物質量	mg/L	20	25	7	9	3	2	2	2	3	3	3	2	1未満	4
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
全窒素含有量	mg/L	10	10	1	1.6	1.3	2	1.3	1.3	1.5	1.8	1.4	1.4	2.6	1.7
全燐含有量	mg/L	1	1	0.2	0.2	0.18	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.11	0.1	0.09	0.1未満	0.1
大腸菌群数	個／㎤	200	400	59	46	30未満	170	5未満	120	16	30未満	30未満	30未満	6	30未満
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年　月				令和2年(2020年)											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
排出水を採水した日				1月8日	2月4日	3月4日	4月1日								
分析結果が得られた日				1月22日	2月20日	3月18日	4月17日								
分析項目	分析値の単位	基準値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		通常	最大												
水素イオン濃度	pH	5.8～8.6	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.4								
生物化学的酸素要求量	mg/L	15	15	11	6	6	6								
化学的酸素要求量	mg/L	40	45	14	21	21	19								
浮遊物質量	mg/L	20	25	4	1未満	1未満	3								
n-ヘキサン抽出物	mg/L	2	2	1未満	1未満	1未満	1未満								
全窒素含有量	mg/L	10	10	1.7	1.4	1.1	1.3								
全燐含有量	mg/L	1	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								
大腸菌群数	個／㎤	200	400	100	21	20	5未満								
異常の有無				無	無	無	無								