

排出ガスの分析結果

| 年 月 | | 令和3年(2021年) | | | | | | 令和4年(2022年) | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| | | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | | |
| 排ガスを測定・採取した日 | | 1月25日 | 3月3日 | 5月7日 | 7月6日 | 9月8日 | 11月2日 | 1月18日 | 3月3日 | 5月6日 | 7月7日 | 9月2日 | 11月2日 | | |
| 分析結果が得られた日 | | 2月22日 | 3月22日 | 5月31日 | 7月29日 | 9月21日 | 11月22日 | 1月26日 | 3月11日 | 5月31日 | 7月19日 | 9月16日 | 11月17日 | | |
| 分析項目 | 分析値の単位 | 規制値 | | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | |
| | | 法・条例 | 自主目標 | | | | | | | | | | | | |
| ばいじん (O ₂ :6%) | g/Nm ³ | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.001 | <0.005 | 0.001 | 0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005未満 |
| 硫黄酸化物量 | Nm ³ /h | 1.737 | 0.833 | - | - | 0.092 | - | - | 0.018 | - | - | 0.15 | - | - | 0.092 |
| 窒素酸化物量 | ppm | 350 | 210 | - | - | 130 | - | - | 110 | - | - | 120 | - | - | 110 |
| 塩化水素 | mg/Nm ³ | 146.6 | 81.5 | - | - | 24 | - | - | 5.3 | - | - | 3.6 | - | - | 33 |
| ダイオキシン類(O ₂ :12%) | ng-TEQ/Nm ³ | 5 | 1 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | 0.011 | - | - | - |
| 異常の有無 | | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 年 月 | | 令和5年(2023年) | | | | | | 令和6年(2024年) | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|--------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | |
| 排ガスを測定・採取した日 | | 1月12日 | 3月2日 | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた日 | | 1月23日 | 3月27日 | | | | | | | | | | | |
| 分析項目 | 分析値の単位 | 規制値 | | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 | 分析結果 |
| | | 法・条例 | 自主目標 | | | | | | | | | | | |
| ばいじん (O ₂ :6%) | g/Nm ³ | 0.2 | 0.05 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | |
| 硫黄酸化物量 | Nm ³ /h | 1.737 | 0.833 | - | - | | | | | | | | | |
| 窒素酸化物量 | ppm | 350 | 210 | - | - | | | | | | | | | |
| 塩化水素 | mg/Nm ³ | 146.6 | 81.5 | - | - | | | | | | | | | |
| ダイオキシン類(O ₂ :12%) | ng-TEQ/Nm ³ | 5 | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 異常の有無 | | 無 | 無 | | | | | | | | | | | |

| |
|------------------------------------|
| 直近の3年間で排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 |
| 令和2年10月10日～10月16日 |
| 令和3年10月14日～10月20日 |
| 令和4年10月7日～10月13日 |