

排出ガスの分析結果

年 月				令和3年(2021年)						令和4年(2022年)					
				1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月
排ガスを測定・採取した日				1月25日	3月3日	5月7日	7月6日	9月8日	11月2日	1月18日	3月3日	5月6日	7月7日	9月2日	11月2日
分析結果が得られた日				2月22日	3月22日	5月31日	7月29日	9月21日	11月22日	1月26日	3月11日	5月31日	7月19日	9月16日	11月17日
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	
		法・条例	自主目標												
ばいじん (O ₂ :6%)	g/Nm ³	0.2	0.05	0.005	0.001	<0.005	0.001	0.001	<0.005	<0.001	<0.001	<0.004	0.001	0.001	0.005未満
硫黄酸化物量	Nm ³ /h	1.737	0.833	-	-	0.092	-	-	0.018	-	-	0.15	-	-	0.092
窒素酸化物量	ppm	350	210	-	-	130	-	-	110	-	-	120	-	-	110
塩化水素	mg/Nm ³	146.6	81.5	-	-	24	-	-	5.3	-	-	3.6	-	-	33
ダイオキシン類(O ₂ :12%)	ng-TEQ/Nm ³	5	1	-	-	0.011	-	-	-	-	-	0.011	-	-	-
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年 月				令和5年(2023年)						令和6年(2024年)					
				1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月
排ガスを測定・採取した日				1月12日	3月2日	5月9日	7月5日								
分析結果が得られた日				1月23日	3月27日	5月26日	7月24日								
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	
		法・条例	自主目標												
ばいじん (O ₂ :6%)	g/Nm ³	0.2	0.05	0.001	<0.001	<0.005	<0.001								
硫黄酸化物量	Nm ³ /h	1.737	0.833	-	-	130	-								
窒素酸化物量	ppm	350	210	-	-	0.043	-								
塩化水素	mg/Nm ³	146.6	81.5	-	-	16	-								
ダイオキシン類(O ₂ :12%)	ng-TEQ/Nm ³	5	1	-	-	0.075	-								
異常の有無				無	無	無	無								

直近の3年間で排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日
令和2年10月10日～10月16日
令和3年10月14日～10月20日
令和4年10月7日～10月13日