

### 排出ガスの分析結果

年 月		令和5年(2023年)						令和6年(2024年)							
		1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月		
排ガスを測定・採取した日		1月12日	3月2日	5月9日	7月5日	9月5日	11月1日	1月10日	3月6日	5月9日	7月3日	9月3日	11月1日		
分析結果が得られた日		1月23日	3月27日	5月26日	7月24日	9月25日	11月29日	1月25日	3月13日	6月7日	7月22日	9月24日	11月20日		
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果		
		法・条例	自主目標												
ばいじん (O <sub>2</sub> :6%)	g /Nm <sup>3</sup>	0.2	0.05	0.001	<0.001	<0.005	<0.001	0.001	0.007	<0.001	0.002	0.005未満	0.007	0.003	0.005未満
硫黄酸化物量	Nm <sup>3</sup> /h	1.737	0.833	-	-	0.043	-	-	0.13	-	-	0.05	-	-	0.36
窒素酸化物量	ppm	350	210	-	-	130	-	-	100	-	-	110	-	-	97
塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	146.6	81.5	-	-	16	-	-	30	-	-	11	-	-	30
ダイオキシン類(O <sub>2</sub> :12%)	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	5	1	-	-	0.075	-	-	-	-	-	0.0019	-	-	-
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年 月		令和7年(2025年)						令和8年(2026年)							
		1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月		
排ガスを測定・採取した日		1月8日	3月7日	5月8日	7月2日	9月1日	11月11日	1月7日	3月6日						
分析結果が得られた日		1月20日	3月17日	5月30日	7月17日	9月16日	11月27日	1月19日	3月17日						
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果		
		法・条例	自主目標												
ばいじん (O <sub>2</sub> :6%)	g /Nm <sup>3</sup>	0.2	0.05	0.003	0.002	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.004未満	0.002未満	0.002				
硫黄酸化物量	Nm <sup>3</sup> /h	1.737	0.833	-	-	0.048	-	-	0.11	-	-				
窒素酸化物量	ppm	350	210	-	-	110	-	-	99	-	-				
塩化水素	mg/Nm <sup>3</sup>	146.6	81.5	-	-	6.1	-	-	6.4	-	-				
ダイオキシン類(O <sub>2</sub> :12%)	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	5	1	-	-	0.009	-	-	-	-	-				
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				

直近の3年間で排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日
令和5年10月14日～10月20日
令和6年10月18日～10月24日
令和7年10月3日～10月9日